

붙임1

공기정화장치 점검표 서식

1. 현황

[2022년 6월]

정기점검(✓), 특별점검()

학교 현황	학교명		편성 학급수		개교년도	
	연성초등학교		15		1957	
설치 현황 (편성학급)	구분	설치유형 해당란에 "○" 표시	설치 대수	설치 년도	설치(제조사) 업체명	유지관리 업체명
	환기설비	바닥상치형 ()	16	2022	(주)하나에너지	(주)하나에너지
		스탠드형 (V)				
		천장형 ()				
	공기청정기	스탠드형 (V)	1	2019	코웨이(주)	코웨이(주)
		벽걸이형 ()	1	2020	코웨이(주)	코웨이(주)
			16	2020	현대큐밍	(주)심우

※편성학급의 현황만 작성

2. 환기설비 소음 측정 (특별·합동점검 시)

측정 교실		설치 현황			측정 소음 [dB]	
교실명	설치대수	업체명	설치유형	용량[CMH]	가동 전	가동
			바닥상치형 ()			
			스탠드형 ()			
			천장형 ()			

※소음 측정: 최대 풍량으로 제품 앞 1M(높이1.2M)에서 측정 [주변 소음 최소화된 상태로]

☞ 기준(55dB) 초과시 설치업체에 조치요구 (도교육청에 통보하여 공동대응 필요)

3. 점검 결과

구분	항목	연간 계획	결과		비고
			양호	미흡	
환기 설비	점검[연10회] : 교육부 서식에 따라 매월 실시하고 있는지?	학교:1 업체:5	○		
	필터교체[연1~2회] : 기준에 적합하게 실시하고 있는지? (필터기준: 입자포집률 95%이상)		○		
	제품은 정상상태(기능, 소음, 측정센서, 중앙제어 등)를 유지하고, 필요시 적정하게 사용하고 있는지? [교육부 안내서 10페이지 참고]				
공기 청정기	점검[연10회] : 교육부 서식에 따라 매월 실시하고 있는지?	학교: 1 업체:10	○		
	필터교체[연2회] : 기준에 적합하게 실시하고 있는지?		○		
	제품은 정상상태(기능, 소음, 측정센서 등)를 유지하고, 필요시 적정하게 사용하고 있는지? [교육부 안내서 10페이지 참고]				
종합 의견					

4. 점검 및 확인

구분		직급	성명	서명
점검	교육지원청 담당자			
확인	학교 담당자	행정7급	이지은	이지은
입회	학교 운영위원 (특별점검 시)			
점검일자		2022년 6월 17일		